

Российская Федерация



РОСВОДОКАНАЛ
БАРНАУЛ

Общество с ограниченной
ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

656037, Алтайский край,
г. Барнаул, просп. Калинина, 116
тел. 28-29-10, факс 77-23-80

13.06.2013 № 0647

на № _____ от _____

Директору
Новосибирского филиала
ООО НПП «Микропроцессорные
технологии»
А.В. Исаченко

Отзыв о работе оборудования

В качестве устройств РЗиА на объектах ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» применяются микропроцессорные блоки релейной защиты «БЗП-01» и «БЗП-03» производства ООО НПП «Микропроцессорные технологии», установленные в январе 2013г. За сравнительно короткий период трудно сделать объективную оценку технических решений и качества продукции, но однозначно привлекает внимание наличие унифицированности микропроцессорных блоков «БЗП» в вопросах функциональной взаимозаменяемости «БЗП» как для вводных, так и для отходящих присоединений.

Кроме того необходимо отметить направленность сервисной службы ООО НПП «Микропроцессорные технологии» на оперативное решение текущих вопросов, связанных с проведением пуско-наладочных работ, профилактическим контролем и эксплуатационным обслуживанием.

За прошедший эксплуатационный период только дважды возникали аварийные режимы и «БЗП» четко их обрабатывал. Ложных срабатываний «БЗП» не наблюдалось.

В целом работу «БЗП» на сегодняшний день считаем удовлетворительной. Претензий к качеству и техническим характеристикам не имеем.

Технический директор

Д.И. Павлюченко